



- SIMBOLOGIA**
- LINEA DE MEDIA TENSION FASE A
 - LINEA DE MEDIA TENSION FASE B
 - LINEA DE MEDIA TENSION FASE C
 - TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 25, 30, 75 Y 100 KVA A CONSTRUIR
 - SISTEMA DE TIERRA CON VARILLA
 - INDICADOR DE FALLA
 - FUSIBLE PARA CODO O.C. DE 200 A
 - TABLILLA DERIVADORA 15 KV, 200 A
 - CODO TIPO APARTARRAYO DE 10.2 KV
 - CODO APARTARRAYO TIPO BOQUILLA ESTACIONARIA DE FRENTE MUERTO, 15KV.
 - BASE DE MEDICION DE 7 X 200 A
 - CONCENTRACION DE MODULOS DE MEDICION DE 4 X 100 CON QUINTA TERMINAL TIPO SOQUET
 - SECCIONADOR
 - INDICADOR DE FALLA

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION DE DISTRIBUCION, CERTIFICA HABER REVISADO Y AUTORIZADO EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL _____ DE _____ DEL AÑO _____

ING. JULIO CESAR OROPEZA FERRER
SUPERINTENDENTE DE ZONA QUERETARO

Vo.Bo.
ING. ROBERTO SOTO RODRIGUEZ
JEFE DE DEPTO. PLANEACION ZONA QUERETARO

CFE
Comisión Federal de Electricidad

21 MAR. 2023

No. Aprobación: D09D0002304287

APROBO
ING. VICTOR OMAR JIMENEZ CASTILLO
DEPTO. DE PROYECTOS

NOTA: CON ESTA APROBACION NO ESTA AUTORIZADO PARA CONSTRUIR. LA OBRA PODRA EJECUTARSE HASTA QUE SEA FORMALIZADO EL CONVENIO DE OBRA CORRESPONDIENTE

CFE
Comisión Federal de Electricidad

DIVISION: BAJIO
ZONA: QUERETARO

UBICACION: LIBRAMIENTO SUR PONIENTE, FUSION DE LOTES 7 Y 3-A DE LA MANZANA 1 FRACC. PUNTA ESMERALDA, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.

PROPIETARIO: DESARROLLADORA NACIONAL S.A. DE C.V. (SUKHA)

TITULO: DIAGRAMA TRIFILAR DE RED DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA EN EL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESMERALDA

GRUPO DIMA
ELECTROMECANICA

ALDAMA No. 24 CARRILLO PUERTO, QRO.
TEL (S) 442-217-5758 Y 442-210-3585
e-mail: adiazmanzo@gmail.com

RESPONSABLE:
ING. ANTONIO DIAZ MANZO
CED. PROF. 1356069

PROYECTO: ING. ANTONIO DIAZ MANZO

ENERO 2023

IE_MT-02

ESCALA: S/E

N° SOLICITUD
DP0900023592022