



**COMOBOBASA**  
COMPRESORES, MOTORES Y BOMBAS DEL BAJÍO, SA DE CV



**QUERETARO, QRO. 19 DE FEBRERO DEL 2025**

**SUKHA DEPARTAMENTOS A  
REPORTE**

**AT'N: GONZALO FUENTES GALVAN**

**De acuerdo al servicio de Mantto preventivo realizado el pasado lunes 17 de febrero a sistema de presión constante tríplex marca Evans, se presenta el siguiente reporte:**

- Se revisa la presión de 2 tanques hidroneumáticos (EQTH-050LE), al primero, se suministra aire y se calibra a 56 PSI, para el segundo tanque, se detecta dañada la membrana, se presentará cotización por reparación.
- Se realiza limpieza y sopleteado a tablero y variadores
- Revisión y apretado de clemas y tornillería (Variadores y cableado)
- Se revisa parámetros de operación en la programación de los variadores
- La bomba #2, presenta fuga, se realice apriete de tornillos de carcasa y se soluciona el goteo
- Se revisa amperaje de cada una de las bombas, se toman las siguientes lecturas:  
Bomba 1: 13.1 Amp por línea, Bomba 2: 13.0 Amp por línea, Bomba 3: 13.0 Amp por línea
- Se deja operando el sistema en automático a 5.5 kg/cm2

**A T E N T A M E N T E**

**ING. CARLOS SANCHEZ M.      ING. LUIS DANIEL RUIZ**

**VENTAS**

